



| Legende | | | |
|---------|---|--|---|
| | Brandmauer REI 180 (RF1) | | Flucht-/Rettungswege Schilder, nachleuchtend |
| | Brandabschnitt EI 90 (RF1) | | Flucht-/Rettungswege beleuchtet, an Notbel. angehängt |
| | Brandabschnitt EI 60 (RF1) | | Brandfallsteuerung |
| | Brandabschnitt EI 30 (RF1) | | Türe selbstschliessend |
| | Lifttüre E 60 (RF1) | | Wasserlöschposten |
| | Türe/Tor EI 30 | | Handfeuerlöscher |
| | Türe/Tor/Schürze E 30 | | Löschdecke |
| | Türe/Tor EI 30 (RF1) | | brandmelderüberwachter Bereich |
| | Türe/Tor/Schürze E 30 (RF1) | | sprinklergeschützter Bereich |
| | Notausgangverschluss nach EN 179 | | Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle |
| | Panikverschluss nach SN EN 1125 | | Rauch- und Wärmeabzug-Öffnung |
| | Absicherung (elektrisch) gegen missbräuchliche Verwendung nach pr EN 13 637 | | Rauchschutz - Druckanlage |
| | Schlüsselbox | | Rauch- und Wärmeabzug mit Ventilator |
| | Zugang Brandmeldezentrale | | Rauch- und Wärmeabzug (z.B. Schacht/UG) |
| | Brandmeldezentrale | | Luftströmung natürlich oder maschinell |
| | Feuerwehrbedien- und Anzeigeteil | | Absaugrichtung |
| | Sprinklerzentrale | | Unterdruck |
| | Zugang Sprinklerzentrale | | Überdruck |
| | Einspeisung- / Entnahmestelle Storz | | grosser Überdruck |
| | Überflurhydrant | | Rauchentsorgungsöffnung |
| | Feuerwehruzugänge | | Feuerwehr - Brandlüfter |
| | vertikaler Fluchtweg | | Ex-Zone |
| | horizontaler Fluchtweg | | Gefährliche Stoffe |
| | Fluchtwegrichtung | | |
| | G: xx.x m R: xx.x m | | |
| | Sicherheitsbeleuchteter Bereich | | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|
| Objekt: | Rudolf Steiner Schule Winterthur - Neubau 1. Bauetappe | | |
| Planinhalt: | Brandschutzplan, 2.UG | | |
| Projektnummer: | PP-00580 0001 | Maßstab: | 1:150 |
| | | Plangröße: | 30 / 69 (A3 Überlänge) |

| Plannummer: | Rev.Nr.: | Änderungen: | Planersteller: | Datum: |
|--------------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|
| 000580 0001.BA.2UG | - | Erstellen der Brandschutzpläne | M.Strässle | 23.06.2016 |
| 000580 0001.BA.2UG | A | Baueingabe, neue Grundrisse | M.Gnädinger | 24.02.2017 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Eigentümer (Vertreter): | Rudolf Steiner Schulverein | Malenstrasse 15 8406 Winterthur |
| Architekt: | /denker /zimmer architekten | Kollwitzstrasse 66 D-10435 Berlin |
| Brandschutzplaner: | | Ebnatstrasse 127 8200 Schaffhausen |

Allgemeine Informationen

- Öffenbare Fenster in beiden Treppenhäusern
min. 0.3 m² pro Geschoss vorhanden. Keine
RWA notwendig